

zulässiger Höchstwert (nn = nicht nachweisbar)

Aetigkofen Mühledorf ZV Schöniberg	Aetingen Brittern	Bibern	Brügglen Küttigkofen Kyburg- Buchegg	Gossliwil Familie Althaus	Hessigkofen Tscheppach	Mühledorf Gemeindehaus
--	----------------------	--------	---	---------------------------------	---------------------------	---------------------------

Messdatum		24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023
Aerobe, mesophile Keime	300 CFU/ml	5 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	<4 CFU/ml	< 4 CFU/ml
Escherichia coli	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Messdatum		23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022
Aerobe, mesophile Keime	300 CFU/ml	< 4 CFU/ml	4 CFU/ml	8 CFU/ml	8 CFU/ml	< 4 CFU/ml	7 CFU/ml	9 CFU/ml
Escherichia coli	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Natrium	200 mg/l	5.2 mg/l	4.4 mg/l	5.1 mg/l	7.7 mg/l	9.6 mg/l	3.7 mg/l	5.2 mg/l
Nitrat	40 mg/l	22.8 mg/l	4.0 mg/l	20.7 mg/l	14.5 mg/l	10.0 mg/l	23.7 mg/l	23.1 mg/l
Furoid	1.5 mg/l	0.093 mg/l	0.082 mg/l	0.085 mg/l	0.051 mg/l	0.066 mg/l	0.110 mg/l	0.094 mg/l
Nitrit	0.1 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0,03 mg/l	<0.03 mg/l
Ammonium	0.5 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l
Trübung	1.00 NTU	< 0.06 NTU	0.12 NTU	0.05 NTU	0.04 NTU	0.04 NTU	0.17 NTU	0.15 NTU
Gesamthärte		31 °fH	35 °fH	30 °fH	27 °fH	35 °fH	30 °fH	31 °fH