

zulässiger Höchstwert (nn = nicht nachweisbar)	Aetigkofen Mühledorf ZV Schöniberg	Aetingen Brittern	Bibern	Brügglen Küttigkofen Kyburg- Buchegg	Gosswil Familie Althaus	Hessigkofen Tscheppach	Mühledorf Rottenmatten quelle
---	--	----------------------	--------	---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Messdatum		14.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021
Aerobe, mesophile Keime	300 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml
Escherichia coli	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Messdatum		02.11.2021	21.10.2021	21.10.2021	08.06.2021	21.10.2021	21.10.2021	21.10.2021
Aerobe, mesophile Keime	300 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/ml
Escherichia coli	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Natrium	200 mg/l	5.1 mg/l	3.9 mg/l	5.0 mg/l	7.6 mg/l	10.0 mg/l	3.6 mg/l	4.7 mg/l
Nitrat	40 mg/l	22.1 mg/l	4.5 mg/l	21.8 mg/l	18.1 mg/l	9.1 mg/l	23.3 mg/l	41.8 mg/l
Furoid	1.5 mg/l	0.095 mg/l	0.087 mg/l	0.094 mg/l	0.055 mg/l	0.068 mg/l	0.114 mg/l	0.052 mg/l
Nitrit	0.1 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0,03 mg/l	<0.03 mg/l
Ammonium	0.5 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l
Trübung	1.00 NTU	0.05 NTU	1.41 NTU	0.03 NTU	0.07 NTU	0.04 NTU	0.04 NTU	0.03 NTU
Gesamthärte		30 °fH	34 °fH	29 °fH	27 °fH	35 °fH	29 °fH	34 °fH