

zulässiger Höchstwert (nn = nicht nachweisbar)
 

Aetigkofen	Aetingen	Bibern	Brügglen	Gossliwil	Hessigkofen	Mühledorf
Mühledorf	Brittern		Küttigkofen	Familie	Tscheppach	St.Margarethen-
ZV Schöniberg			Kyburg-	Althaus		quelle
			Bucheegg			

Messdatum		14.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021
Aerobe, mesophile Keime	300 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml
Escherichia coli	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Messdatum		17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020
Aerobe, mesophile Keime	300 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 4 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/ml
Escherichia coli	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken	CFU/100 ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn
Natrium	200 mg/l	5.0 mg/l	5.0 mg/l	5.0 mg/l	5.0 mg/l	5.0 mg/l	5.0 mg/l	5.0 mg/l
Nitrat	40 mg/l	21.8 mg/l	3.9 mg/l	20.3 mg/l	14.4 mg/l	9.6 mg/l	16.8 mg/l	17.7 mg/l
Furoid	1.5 mg/l	0.1 mg/l	0.082 mg/l	0.089 mg/l	0.057 mg/l	0.060 mg/l	0.112 mg/l	0.060 mg/l
Nitrit	0.1 mg/l	keine Angaben	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0.03 mg/l	<0,03 mg/l	<0.03 mg/l
Ammonium	0.5 mg/l	keine Angaben	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l	<0.01 mg/l
Trübung	1.00 NTU	0.053 NTU	0.04 NTU	0.04 NTU	0.04 NTU	0.04 NTU	0.14 NTU	0.03 NTU
Gesamthärte		31 °fH	35 °fH	30 °fH	26 °fH	37 °fH	25 °fH	32 °fH